



2008000372Z (2008)国认监认字(022)号



No Zb201120042

检 验 报 告

受检单位名称 兴化市金鼎消防器材厂

产品型号名称 KY65型内扣式接口

检 验 类 别 型式认可换证检验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201120042

共03页 第01页

产品名称	内扣式接口	型号规格	KY65
受检单位	兴化市金鼎消防器材厂	商 标	鼎盛
生产单位	兴化市金鼎消防器材厂	检验类别	型式认可换证检验
抽样地点	企业成品库	抽样基数	600只
抽样单位	工厂体系审核组	抽样日期	2011年01月09日
委托单位	公安部消防产品合格评定中心	受理日期	2011年01月12日
样品数量	10只	生产日期	2010年12月
检验依据	CCCF-XSRK-005: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》 GB 12514.1—2005《消防接口 第1部分: 消防接口通用技术条件》 GB 12514.2—2006《消防接口 第2部分: 内扣式消防接口型式和基本参数》		
检验项目	型式认可换证检验项目		
检 验 结 论	兴化市金鼎消防器材厂生产的 KY65 型内扣式接口按CCCF-XSRK-005: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》、GB 12514.1—2005《消防接口 第1部分: 消防接口通用技术条件》和GB 12514.2—2006《消防接口 第2部分: 内扣式消防接口型式和基本参数》进行了检验, 综合评定为合格。  签发日期: 2011 年 3 月 9 日		
备 注			

批准:  审核:  编制: 陆、刚

质量
★
检验
专用章

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201120042

共03页 第02页

生产单位	兴化市金鼎消防器材厂		
通讯地址	江苏省兴化市经济开发区纬一路		
法人代表	解加福	邮政编码	225700
传 真	0523-83274833	联系电话	0523-83274900

产品照片



内扣式接口检验结果汇总表

生产单位：兴化市金鼎消防器材厂
型号规格：KY65

No Zb201120042
共03页 第03页

序号	检验项目	标准要 求	检 验 结 果			不合格数	综合评定
1	基本尺寸/mm	d	G2 1/2"			合格 合格 合格	
		D	111 ⁰ _{-1.4}	110.56	110.34	110.38	
		D ₁	98 ⁰ _{-0.87}	97.68	97.74	97.66	
		D ₂	90 ⁰ _{-0.87}	89.98	89.74	89.79	
		D ₃	76 ^{+0.74} ₀	76.29	76.11	76.16	
		m	12 ⁰ _{-0.70}	11.50	11.64	11.68	
		n	5.5±0.09	5.53	5.54	5.57	
		L	≥52	52.40	52.71	52.63	
		l	22 ⁰ _{-0.84}	21.96	21.86	21.91	
2	外观质量	应符合GB12514.1中4.2的要求。	合格				合格
3	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。	合格				
4	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。	合格				
5	耐腐蚀性能	接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。	合格				
6	密封性能	在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。	合格				
		在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。	合格				
7	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。	合格				
8	操作力矩/N·m	0.5~2.5	1.9	1.8	1.9		

国家消防装备质量监督检验中心